



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Иркутской области
Прокуратура г. Братска

ул. Подбельского, 23,
г. Братск, 665708

10.09.2024 № 21-105-2024



Директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 42»
Муниципального образования г. Братска

Борисову Алексею Борисовичу

665700, Иркутская область г. Братск,
ул. Крупской, д. 39

school42.bratsk@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства о пожарной
безопасности на объекте образования

Проведенной прокуратурой города Братска проверкой исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, выявлены нарушения, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся и сотрудников общеобразовательного учреждения.

Отношения в области пожарной безопасности регулируются нормами Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

Статьей 1 указанного Закона установлено, что требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Под нарушением требований пожарной безопасности, согласно вышеназванной статье, понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила). Они устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 Закона о пожарной безопасности требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах) являются обязательными к исполнению.

Статьей 37 Закона о пожарной безопасности определено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

БА 003935

Прокуратура г. Братска Иркутской области
№ 21-105-2024/Прдп383-24-20250004

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 38 указанного Закона несут как руководители органов местного самоуправления, так и иные должностные лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, содержания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Помимо изложенного, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Нормами ч. 7 ст. 28 Закона об образовании предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности.

Однако, в нарушение положений статьи 37 Закона о пожарной безопасности, п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании, ч. 1 ст. 6 Технического регламента, должностными лицами образовательной организации не соблюдены требования пожарной безопасности в соответствии со стандартами,

государственными требованиями, и не обеспечена пожарная безопасность на объекте образования. Кроме того, нарушены следующие нормы Правил:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	На объекте МБОУ «СОШ №42» по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д.39, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	Пункт 54, абзац 3 Правил: На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
2	На объекте МБОУ «СОШ №42» эксплуатируются средства пожарной безопасности (АПС), сверх срока службы без ежегодного проведения испытаний этих средств.	Пункт 54, абзац 4 Правил: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
3	На объекте по адресу: На объекте МБОУ «СОШ №42» эвакуационный выход из коридора, расположенного на первом этаже здания (согласно тех. паспорта от 25.12.2009г. помещение № 57) не обеспечен запором (замком) с возможностью свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 26, абзац 1 Правил: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии со ст. 34 Закона о пожарной безопасности граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случаях пожара. Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних обучающихся и сотрудников общеобразовательного учреждения, что нарушает права последних на охрану жизни и здоровья и может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда их жизни и здоровью, а также ущерба имуществу в случае пожара.

Указанное свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей сотрудниками общеобразовательной организации, что в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ является основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Устранить выявленные нарушения требований действующего законодательства в месячный срок, о чем уведомить прокуратуру города.
2. Принять исчерпывающие меры к недопущению выявленных проверкой нарушений требований действующего законодательства вновь.

3. Усилить контроль за работой подчиненных должностных лиц, ответственных за данное направление работы.
4. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города.

Кроме того, предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших установленные нарушения закона.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо сообщить в прокуратуру г. Братска в тот же срок в письменной форме.

О времени и месте рассмотрения настоящего представления письменно уведомить прокурора города.

Одновременно разъясняю, что неисполнение законных требований прокурора влечет административную ответственность, установленную статьей 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Заместитель прокурора города
советник юстиции

М.Н. Дзвониская